

質問回答書

件名：令和4年度東北地方環境事務所管内建築物等定期点検業務		
質問事項	回答	
1) 防火、防煙ダンパーは本業務の点検対象ですか。	1)、2)、3) 共通 防火、防煙ダンパーの点検については対象施設内に設置されていないと認識しており、本業務の点検対象としません。 ただし、現地調査段階で当該設備が確認された場合は別途協議とします。	
2) 各施設の防火、防煙ダンパーの有無をご教示下さい。		
3) 各施設の防火、防煙ダンパーの種類・数量の内訳をご教示下さい。		
4) 「網張ビジターセンターくつろぎスペース」の防火設備の種類及び数量をご教示下さい。		4) 種類：随時閉鎖式防火戸(煙感知器連動) 数量：2箇所 以上とします。
5) 「浄土ヶ浜ビジターセンター」の防火設備の種類及び数量をご教示下さい。		5) 種類：随時閉鎖式防火戸(煙感知器連動) 数量：2箇所 種類：常時閉鎖式防火戸 数量：1箇所 以上とします。